

Hinweis für die Bestimmung von Vergleichswerten nach Tabelle 3.2:

Maßgebliches Kriterium für die Ermittlung der Vergleichswerte ist die Nutzung des Gebäudes (Spalte 3). Die Nutzungsgruppe (Spalte 2) dient lediglich der Orientierung.

Tabelle 3.2: Vergleichswerte für den Heizenergieverbrauchskennwert und den Stromverbrauchskennwert für Gebäude, die nicht nach dem Bauwerkszuordnungskatalog kategorisiert sind

Lfd. Nr	Nutzungsgruppe	Nutzung	Vergleichswerte	Vergleichswerte
			Heizung und Warmwasser	Strom
[kWh/(m ² _{NGF} a)]				
1	2	3	4	5
1.1	Hotel, Beherbergung	Hotels ohne Stern, Pensionen, Gasthäuser, Hotels garni	195	70
1.2		Hotels mit 1 und 2 Sternen	110	75
1.3		Hotels mit 3 Sterne	120	95
1.4		Hotels mit 4 und 5 Sternen	130	95
1.5		Jugendherberge, Gästehäuser, Ferien-, Schulland-, Vereinsheime	125	30
1.6		Studentenwohnheime	125	30
2.1	Gaststätten	Ausschankwirtschaft	340	135
2.2		Speisegaststätte/Restaurant	320	135
2.3		Kantinen/Mensen	170	105
3.1	Veranstaltungsgebäude	Kino	150	75
3.2		Opernhäuser, Theatergebäude	150	75
3.3		Saalbauten, Stadthallen	150	75
3.4		Spielcasinos	150	75
3.5		Freizeitzentren, Jugendhäuser, Gemeindehäuser	150	75
5.1	Sportanlagen	Sporthallen	140	50
5.2		Mehrzweckhallen	345	55
5.3		Schwimmbhallen, Hallenbäder	775	220
5.4		Sportheim (Vereinsheim)	120	30
6.1	Handel	Handel Non-food bis 300 qm	210	70
6.2		Handel Non-food bis 2000 qm	105	90
6.3		Handel Food bis 300 qm	160	90
6.4		Handel Food bis 2000 qm	130	410
6.5		Kaufhäuser, Warenhäuser, Einkaufszentren über 2000 qm	85	150
7.1	Gesundheitswesen	Krankenhäuser bis 250 Betten	275	120
7.2		Krankenhäuser von 251 bis 450 Betten	270	110
7.3		Krankenhäuser von 451 bis 650 Betten	320	125
7.4		Krankenhäuser von 651 bis 1000 Betten	280	150
7.5		Krankenhäuser mit über 1000 Betten	230	100
8.1	Verkehrsinfrastruktur	Flughafen, Terminal	125	290
8.2		Flughafen, Frachthallen	130	85
8.3		Flughafen, Wartung/Hangar	275	100
8.3		Flughafen, Werkstätten	195	139

Lfd. Nr	Nutzungsgruppe	Nutzung	Vergleichswerte Heizung und Warmwasser [kWh/(m ² _{NGF} a)]	Vergleichswerte Strom
1	2	3	4	5
8.4		Tiefgaragen, Parkhäuser	125	85
9.1	Bürogebäude	Bürogebäude, nur beheizt	135	55
9.2	Bürogebäude	Bürogebäude, temperiert, mech. belüftet	160	125
9.3	Bürogebäude	Bürogebäude mit Vollklimaanlage	190	155