

Anlage zum Messstellenbetreiberrahmenvertrag nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MsbG

Technische Mindestanforderungen der Stadtwerke Lemgo GmbH

I. Technische Mindestanforderungen im Bereich Strom

Hier sind grundsätzlich die Mindestanforderungen nach „MeteringCode“ (VDE-AR-N 4400:2011-09) und der TAB 2007 (Aktualisierungsstand 2011) einzuhalten.

II. Technische Mindestanforderungen im Bereich Gas

Hier sind grundsätzlich die Mindestanforderungen nach den DVGW Arbeitsblättern G685, G685 1. Beiblatt, G687, G689 einzuhalten.