

## Veröffentlichung gemäß § 23c (6) 1 EnWG

### Gasbeschaffenheit

Das in das Netz der Stadtwerke Lemgo GmbH einzuspeisende Erdgas muss eine Gasbeschaffenheit aufweisen, die den Bestimmungen des DVGW-Regelwerkes, Arbeitsblatt G260 entspricht.

Aufgrund aktueller Mitteilungen unseres vorgelagerten Netzbetreibers kann es zukünftig zu kurzzeitigen oder ggf. auch dauerhaften Veränderungen der Gasbeschaffenheit kommen. Ursache hierfür sind Veränderungen in den Transportstrukturen und den damit verbundenen Änderungen der Gasflüsse.

Die Einhaltung der Gasbeschaffenheit nach DVGW-Arbeitsblatt G260 bleibt davon unberührt.

Zurzeit ist leider keine Prognose möglich, wie und in welchem Zeitraum sich die Gasbeschaffenheit an den Ausspeisepunkten ändert.

### Abrechnungsbrennwerte 2025 [kWh/m³]

#### Brennwerte Netzgebiet Stadtwerke Lemgo GmbH

Stadt	Netzbezirk	Ortsteil	Vorgelagerter Netzbetreiber	Übergabestation	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25
Lemgo	001	Lemgo	GASCADE	Liemer Weg	11,574	11,596	11,592	11,560	11,538	11,530	11,537	11,582	11,564	11,556	11,574	11,549