Veröffentlichung gemäß § 23c (6) 1 EnWG

Stadtwerke Lemgo

Gasbeschaffenheit

Das in das Netz der Stadtwerke Lemgo GmbH einzuspeisende Erdgas muss eine Gasbeschaffenheit aufweisen, die den Bestimmungen des DVGW-Regelwerkes, Arbeitsblatt G260 entspricht.

Aufgrund aktueller Mitteilungen unseres vorgelagerten Netzbetreibers kann es zukünftig zu kurzzeitigen oder ggf. auch dauerhaften Veränderungen der Gasbeschaffenheit kommen.
Ursache hierfür sind Veränderungen in den Transportstrukturen und den damit verbundenen Änderungen der Gasflüsse.

Die Einhaltung der Gasbeschaffenheit nach DVGW-Arbeitsblatt G260 bleibt davon unberührt.

Zurzeit ist leider keine Prognose möglich, wie und in welchem Zeitraum sich die Gasbeschaffenheit an den Ausspeisepunkten ändert.

Abrechnungsbrennwerte 2026 [kWh/m³]

Brennwerte Netzgebiet Stadtwerke Lemgo GmbH

Stadt	Netzbezirk	Ortsteil	Vorgelagerter Netzbetreiber	Übergabestation	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26
Lemgo	001	Lemgo	GASCADE	Liemer Weg	**11,568**	**11,552**	**11,510**									