

Veröffentlichung gemäß § 23c (6) 1 EnWG

Gasbeschaffenheit

Das in das Netz der Stadtwerke Lemgo GmbH einzuspeisende Erdgas muss eine Gasbeschaffenheit aufweisen, die den Bestimmungen des DVGW-Regelwerkes, Arbeitsblatt G260 entspricht.

Aufgrund aktueller Mitteilungen unseres vorgelagerten Netzbetreibers kann es zukünftig zu kurzzeitigen oder ggf. auch dauerhaften Veränderungen der Gasbeschaffenheit kommen. Ursache hierfür sind Veränderungen in den Transportstrukturen und den damit verbundenen Änderungen der Gasflüsse.

Die Einhaltung der Gasbeschaffenheit nach DVGW-Arbeitsblatt G260 bleibt davon unberührt.

Zurzeit ist leider keine Prognose möglich, wie und in welchem Zeitraum sich die Gasbeschaffenheit an den Ausspeisepunkten ändert.

Abrechnungsbrennwerte 2022 [kWh/m³]

Brennwerte Netzgebiet Stadtwerke Lemgo GmbH

Stadt	Netzbezirk	Ortsteil	Vorgelagerter Netzbetreiber	Übergabestation	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22
Lemgo	001	Lemgo	GASCADE	Liemer Weg	11,515	11,577	11,564	11,573	11,580	11,585	11,544					